

# 維持管理情報

青森工場

1/2

施設の操業状況に関する情報		2020年												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
燃焼室中の燃焼ガス温度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 ト)	(1) 測定位置	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	
	(2) 測定結果を得た年月日	4月30日	5月15日	6月15日	-	8月15日	9月15日	10月20日	11月30日	12月15日	1月31日	2月15日	3月15日	
	(3) 測定結果(°C)	800	800	800	-	820	830	810	810	810	810	800	830	
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 リ)	(1) 測定位置	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	
	(2) 測定結果を得た年月日	4月30日	5月15日	6月15日	-	8月15日	9月15日	10月20日	11月30日	12月15日	1月31日	2月15日	3月15日	
	(3) 測定結果(°C)	105	105	105	-	103	101	105	104	100	100	106	104	
煙突から排出されるCO濃度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 ヲ)	(1) 測定位置	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	
	(2) 測定結果を得た年月日	4月30日	5月15日	6月15日	-	8月15日	9月15日	10月20日	11月30日	12月15日	1月31日	2月15日	3月15日	
	(3) 測定結果(%)	0.02	0.02	0.01	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
焼成炉中の温度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 ッ)	(1) 測定位置	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	
	(2) 測定結果を得た年月日	4月30日	5月15日	6月15日	-	8月15日	9月15日	10月20日	11月30日	12月15日	1月31日	2月15日	3月15日	
	(3) 測定結果(°C)	1380	1390	1420	-	1440	1370	1470	1450	1410	1380	1330	1410	
排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び第12条の7の2 ス)		連続払出し	連続払出し	連続払出し	-	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	
ダイオキシン類濃度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 ル) 廃掃法規定 0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	(1) 排ガスの採取位置	-	-	⑥	-	⑥	-	-	⑥	-	-	⑥	-	
	(2) 排ガスの採取年月日	-	-	6月20日	-	8月24日	-	-	11月24日	-	-	2月10日	-	
	(3) 測定結果を得た年月日	-	-	7月20日	-	9月25日	-	-	1月7日	-	-	3月15日	-	
	(4) 測定結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	-	-	0.0045	-	0.00049	-	-	0.0039	-	-	0.025	-	
ばい煙 (廃掃法施行規則 第4条の5の2及び 第12条の7の2 カ)	硫黄酸化物	(1) 排ガスの採取位置	⑥	-	⑥	-	⑥	-	⑥	-	⑥	-	⑥	-
		(2) 排ガスの採取年月日	4月23日	-	6月20日	-	8月24日	-	10月29日	-	12月17日	-	2月10日	-
		(3) 測定結果を得た年月日	5月18日	-	7月20日	-	9月25日	-	11月25日	-	1月18日	-	3月15日	-
		(4) 測定結果(ppm)	0.69	-	0.13未満	-	0.27未満	-	0.26未満	-	0.25未満	-	0.4未満	-
	ばいじん 大防法規定 100mg/m <sup>3</sup> N以下	(1) 排ガスの採取位置	⑥	-	⑥	-	⑥	-	⑥	-	⑥	-	⑥	-
		(2) 排ガスの採取年月日	4月23日	-	6月20日	-	8月24日	-	10月29日	-	12月17日	-	2月10日	-
		(3) 測定結果を得た年月日	5月18日	-	7月20日	-	9月25日	-	11月25日	-	1月18日	-	3月15日	-
		(4) 測定結果(mg/m <sup>3</sup> N)	2.5未満	-	9.4	-	2.5未満	-	2.9	-	4.1	-	5未満	-
	塩化水素 大防法規定 (廃棄物焼却炉) 700mg/m <sup>3</sup> N以下	(1) 排ガスの採取位置	-	-	-	-	⑥	-	-	-	-	-	⑥	-
		(2) 排ガスの採取年月日	-	-	-	-	8月24日	-	-	-	-	-	2月10日	-
		(3) 測定結果を得た年月日	-	-	-	-	9月25日	-	-	-	-	-	3月15日	-
		(4) 測定結果(mg/m <sup>3</sup> N)	-	-	-	-	0.63未満	-	-	-	-	-	1.8未満	-
窒素酸化物 大防法規定 250ppm以下	(1) 排ガスの採取位置	⑥	-	⑥	-	⑥	-	⑥	-	⑥	-	⑥	-	
	(2) 排ガスの採取年月日	4月23日	-	6月20日	-	8月24日	-	10月29日	-	12月17日	-	2月10日	-	
	(3) 測定結果を得た年月日	5月18日	-	7月20日	-	9月25日	-	11月25日	-	1月18日	-	3月15日	-	
	(4) 測定結果(ppm)	120	-	118	-	100	-	124	-	110	-	130	-	

