

維持管理情報

施設の操業状況に関する情報		2023年												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
燃焼室中の燃焼ガス温度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 ト)	(1) 測定位置	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	
	(2) 測定結果を得た年月日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	(3) 測定結果(°C)	840	840	※2	850	840	850	850	840	850	850	840	840	
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 リ)	(1) 測定位置	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	
	(2) 測定結果を得た年月日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	(3) 測定結果(°C)	91	89	※2	92	92	90	91	97	87	85	95	90	
煙突から排出されるCO濃度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 ヲ)	(1) 測定位置	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	
	(2) 測定結果を得た年月日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	(3) 測定結果(%)	0.02	0.03	※2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	
焼成炉中の温度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 ツ)	(1) 測定位置	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	
	(2) 測定結果を得た年月日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	
	(3) 測定結果(°C)	1240	1250	※2	1260	1260	1260	1260	1270	1260	1250	1270	1270	
排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び第12条の7の2 ス)		連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	連続払出し	
ダイオキシン類濃度 (廃掃法施行規則第4条の5の2及び 第12条の7の2 ル) 廃掃法規定 0.1ng-TEQ/m ³ N以下	(1) 排ガスの採取位置	⑥			⑥	⑥			⑥			⑥	⑥	
	(2) 排ガスの採取年月日	2023/4/28			2023/7/13	2023/8/7			2023/11/2			2024/2/6	2024/3/30	
	(3) 測定結果を得た年月日	2023/6/7			2023/8/29	2023/9/27			2023/12/21			2024/3/27	2024/4/26	
	(4) 測定結果(ng-TEQ/m ³ N)	0.0018			0.0013	0.000085			0.00070			0.0075	0.0025	
ばい煙 (廃掃法施行規則 第4条の5の2及び 第12条の7の2 カ)	硫黄酸化物 大防法規定 100mg/m ³ N以下	(1) 排ガスの採取位置	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	
		(2) 排ガスの採取年月日	2023/4/28	2023/5/9	※2	2023/7/13	2023/8/7	2023/9/7	2023/10/19	2023/11/2	2023/12/1	2024/1/11	2024/2/6	2024/3/30
		(3) 測定結果を得た年月日	2023/6/7	2023/6/28	※2	2023/8/29	2023/9/27	2023/10/23	2023/11/28	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/27	2024/3/27	2024/4/26
		(4) 測定結果(ppm)	0.5未満	0.5未満	※2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	ばいじん 大防法規定 100mg/m ³ N以下	(1) 排ガスの採取位置	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
		(2) 排ガスの採取年月日	2023/4/28	2023/5/9	※2	2023/7/13	2023/8/7	2023/9/7	2023/10/19	2023/11/2	2023/12/1	2024/1/11	2024/2/6	2024/3/30
		(3) 測定結果を得た年月日	2023/6/7	2023/6/28	※2	2023/8/29	2023/9/27	2023/10/23	2023/11/28	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/27	2024/3/27	2024/4/26
		(4) 測定結果(mg/m ³ N)	7.9	4.8	※2	4.3	4.6	5.9	4.5	3.6未満	4.5未満	5.5	10	3.5
	塩化水素 廃掃法規定 700mg/m ³ N以下	(1) 排ガスの採取位置	⑥			⑥	⑥			⑥			⑥	⑥
		(2) 排ガスの採取年月日	2023/4/28			2023/7/13	2023/8/7			2023/11/2			2024/2/6	2024/3/30
		(3) 測定結果を得た年月日	2023/6/7			2023/8/29	2023/9/27			2023/12/21			2024/3/27	2024/4/26
		(4) 測定結果(mg/m ³ N)	0.9未満			1.0未満	1.0未満			1.0未満			1.0未満	4.0
窒素酸化物 大防法規定 250ppm以下	(1) 排ガスの採取位置	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	
	(2) 排ガスの採取年月日	2023/4/28	2023/5/9	※2	2023/7/13	2023/8/7	2023/9/7	2023/10/19	2023/11/2	2023/12/1	2024/1/11	2024/2/6	2024/3/30	
	(3) 測定結果を得た年月日	2023/6/7	2023/6/28	※2	2023/8/29	2023/9/27	2023/10/23	2023/11/28	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/27	2024/3/27	2024/4/26	
	(4) 測定結果(ppm)	220	200	※2	230	210	180	220	210	190	210	180	240	

※1:廃棄物処理施設(焼却)ではない
 ※2:対象の設備停止の為、測定未実施

